



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Мостовского района

ул. Заводская, д. 1Б, пгт. Мостовской, 352570
тел./факс: 8 (86192) 5-15-41

21.10.2019 № 390-9-33-13

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

21 октября 2019г.

п. Мостовской

место рассмотрения (город, район)

Государственный инспектор Мостовского района по пожарному надзору Шестаков М.В.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 47/66 от
18 октября 2019г., возбужденного

Государственным инспектором Мостовского района по пожарному надзору Шестаковым М.В.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 села Бе-
ноково муниципального образования Мостовский район

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

18.10.19 в 16 часов 00 минут в

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 села
Беноково муниципального образования Мостовский район (МБДОУ ДС № 19)

расположенном по адресу:

Мостовский район район, с.Беноково, ул. Красная 54

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безо-
пасности,

а именно:

1	Эксплуатационные испытания наружных противопожарных лестниц не проведены	Правила противопожарного режима в РФ п. 24
---	--	--

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

352571, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской ул. Заводская 1-Б

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Начальник ОНД и ПР

Мостовского района

В.С. Демин

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил 21 октября 2019г. Магомедова Г.А.

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма