

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Мирновская школа №2»
Симферопольского района
Республики Крым

ул.Стадионная, 22, с. Мирное, Симферопольский район, РК,
297505 тел/факс (+73652) 22-23-22, e-mail: mirnoe2.rf@mail.ru;
[http:// www.мирное2.рф](http://www.мирное2.рф)
ОКПО 00796536; ОГРН 1159102009208;
ИНН/КПП 9109008886/910901001

Начальнику Территориального
отдела по г.Симферополю и
Симферопольскому району

Гончаренко О.В.

Директора
МБОУ «Мирновская школа №2»
Беспаловой С.Э

От 31.08.2021 № 375/01-54

Отчет об исполнении Предписания


Отчет об исполнении Предписания № 18-00199-01 от 17.05.2021 Территориального
отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю
На 01.09.2021

№	Наименование мероприятия	Отметка об устранении
1	Отремонтировать вентиляционную систему	В работе Ходатайство в управление образования от 27.05.2021 № 292/01-54 на выделение бюджетных средств на разработку ПСД (копия прилагается) Ответ от управления образования от 30.08.2021 № 1671/01-14 (копия прилагается)
2	Дооборудовать производственный цех для первичной обработки овощей раковинной для мытья рук персонала, отремонтировать и задействовать все нерабочее холодильное и технологическое оборудование, заменить столы на цельнометаллические	Выполнено Приобретен новый холодильник (фото) Отремонтированы мармиты и пекарский шкаф (акт выполненных работ копия прилагается) Установлена раковина для мытья рук персонала (фото) В связи с тем, что в цех установлена дополнительная раковина, места для размещения

		дополнительного цельнометаллического стола нет (в цеху имеется два цельнометаллических стола) Дополнительно приобретен новый металлический стеллаж в склад сыпучих продуктов (фото)
3	Заменить светильники на пищеблоке на светильники в пыле влагопроницаемых плафонах	Выполнено во всех помещениях (фото)
4	Провести ремонт производственных помещений пищеблока с восстановлением целостности покрытия стен и потолков, устранения пятен сырости, поражения грибок	Выполнено Ходатайство в управление образования от 27.05.2021 № 292/01-54 на выделение бюджетных средств на разработку ПСД К новому учебном году проведен текущий ремонт: покрашены все стены, побелен потолок во всех цехах, устранены пятна плесени (фото)
5	Умывальную раковину для мытья рук персонала пищеблока, установленную в санитарном узле обеспечить подводкой горячей проточной воды	Выполнено , установлен проточный водонагреватель (фото)

С уважением,

Директор



С.Э.Беспалова