



УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В КРЫЛОВСКОМ РАЙОНЕ
(УСЗН В КРЫЛОВСКОМ РАЙОНЕ)

Орджоникидзе ул., д. 112, станция Крыловская,
Крыловский район, Краснодарский край, 352080,
Тел./факс: (86161) 3-21-73
uszn_krnl@mts.krasnodar.ru
ИНН 2338010210 ОКПО 41322804

15.10.2019 № 4360/19-04.4-05

На № _____ от _____

Заместителю директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 4 имени
Черкашина Евгения Валентиновича
села Шевченковского

Горб С.А.

Свердликова ул., 45,
с. Шевченковское,
Крыловский район,
Краснодарский край, 352099

Уважаемая Светлана Анатольевна!

Сообщаем Вам, что в соответствии с Планом проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании Крыловский район Краснодарского края на 2019 год специалистом управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Крыловском районе 10 октября 2019 года проведен мониторинг доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан (далее – мониторинг) МБОУ СОШ № 4 имени Черкашина Евгения Валентиновича с. Шевченковского, расположенной по адресу: с. Шевченковское, ул. Свердликова, 45.

По результатам мониторинга специалистом управления составлен паспорт доступности МБОУ СОШ № 4 имени Черкашина Евгения Валентиновича с. Шевченковского, в котором указаны рекомендации по обеспечению доступности объекта в соответствии с действующими нормами, изложенными в Своде правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Приложение: паспорт доступности на 17 л., в 1 экз.

Руководитель управления

Т.А. Буцай

Рунец Людмила Ивановна
8(86161)32-3-86

	внутреннюю лестницу на 2 этаж продублировать пандусом, лифтом или подъемным устройством
	внутреннюю лестницу в актовый зал продублировать пандусом или подъемным устройством
	внутреннюю лестницу в спортивный зал продублировать пандусом или подъемным устройством
	обеспечить проем дверей в учебные классы шириной не менее 0,9 м., высоту порога снизить до 1,4 см. и менее
Зона оказания услуги	обеспечить проем двери в спортивный зал шириной не менее 0,9 м., высоту порога снизить до 1,4 см. и менее
	обеспечить проем двери в актовый зал шириной не менее 0,9 м., высоту порога снизить до 1,4 см. и менее
	обеспечить проем двери в столовую шириной не менее 0,9 м., высоту порога снизить до 1,4 см. и менее
Санитарно-гигиеническое помещение	оборудовать санитарно-гигиеническое помещение, доступное для МГН отсутствует
Средства информации	соответствует

«10» октября 2019 г.

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения
УСЗН в Крыловском районе



Л.И. Рунец