

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар ул. Уральская, д. 121 тел. 8 (861) 262-20-09
ОНД и ПР Крыловского района
ст. Крыловская ул. Кооперативная, 96

Предписания № 18/1/4
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 1 имени Чернявского Якова Михайловича станицы

Крыловской муниципальной образования Крыловский район

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«25» февраля 2021 года проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением
обязательных требований пожарной безопасности старшим дознавателем ОНД и ПР –
государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору старшим лейтенантом
внутренней службы Сиянок Константином Андреевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Здания МБОУ СОШ № 1, по адресу: Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 86.
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ СОШ № 1 Вихляй Мариной Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Декларация пожарной безопасности не соответствует требуемой формы.	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4. Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 Приложение № 3.	02.08.2021г.	
2	В помещении серверной порошковый огнетушитель № 15 расположен на полу без фиксации от возможного падения.	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4. СП 9.13130.2009 п. 4.2.7.	02.08.2021г	
3	В кабинете физики порошковый и углекислотный огнетушитель № 14 и № 16 расположены на полу без фиксации от возможного падения.	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4. СП 9.13130.2009 п. 4.2.7.	02.08.2021г	
4	Кабельные линии систем противопожарной защиты (СОУЭ) выполнены горючими кабелями с медными жилами, распространяющими горение при групповой	ст. 4, ст. 54, ст. 82 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"	02.08.2021г	

прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR), система эксплуатируется более 10 лет.		
---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Сроки предписания согласованы с руководителем объекта

Вихляев

**Ст. дознаватель ОНД и ПР
государственный инспектор
Крыловского района по пожарному надзору
К.А. Сиянок**



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» 02 20 21 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ № 1

(должность, фамилия, инициалы)

«25» 02 20 21 г.



Вихляй М.В.