

Адрес здания: ст. Динская  
ул. Дружбы 80Б.

## АКТ

### промывки и опрессовки внутренней системы отопления Объекта к отопительному сезону 2019 - 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель владельца здания \_\_\_\_\_  
представитель ремонтно-эксплуатирующей организации ООО «ЭНЕРГО-КРАФТ КУБАНЬ»  
главный инженер Войтин В.И. и представитель энергоснабжающей  
организации ООО «Энерго-Крафт Кубань»  
произвели приемку подготовленных к отопительному сезону внутренних систем  
теплоснабжения здания МБОУДОМО, Динской район, ДЮСШ №1 :

1. Промывка системы отопления здания гидropневматическим способом выполнена в полном объеме (промыта до осветления воды).
2. Запорная и регулирующая арматура на вводе в здание по секциям, по стоякам исправна.
3. Поверхность нагрева отопительных приборов в помещениях и на лестничных клетках соответствует технической документации, водоразборные краны отсутствуют.
4. Обеспечен доступ в подвальное помещение для проверки состояния теплофикационного оборудования.
5. Изоляция теплопроводов в подвалах, чердаках обеспечена.
6. Санитарное состояние подвала: обеспечена герметичность труб, отсутствуют затопления.
7. Системы здания заполнены теплоносителем.
8. При гидравлическом испытании давление в системе было поднято до требуемого по инструкции - 4 кг/см<sup>2</sup>  
При этом: по истечению 10 мин. После отключения пресса стрелка манометра упала до - 3,8 кг/см<sup>2</sup>

Замечания: Отсутствуют.

**ВЫВОДЫ:** Внутренняя система отопления промыта и опрессована; к эксплуатации в зимних условиях 2019 - 2020 г. готова.

Представитель ремонтно-  
эксплуатирующей организации  
ООО «ЭНЕРГО-КРАФТ КУБАНЬ»



главный инженер  
Войтин В.И.

Представитель владельца  
Здания

Представитель  
энергоснабжающей  
(эксплуатирующей)  
организации