

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 11п-19-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«24» февраля 2021г.

г. Ейск
место составления

При проверке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27 имени М. В. Александрова поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район, Ейский район, пос.Комсомолец, ул. Школьная, 42.

(наименование и место нахождение юр. лица; ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах Д.А.Каламбет
(должность лица, выявившего нарушения и выдавшего предписание, ФИО)

были выявлены нарушения санитарного законодательства ответственным за выполнение которого является юридическое лицо муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 имени М. В. Александрова поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район.

(должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

и в соответствии с ч.1 ст. 49, ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить нарушения санитарного законодательства:

| Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены | Срок устранения нарушений |
|---|--|
| <p>ст.ст. 11, 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>Основная школа, Ейский район, пос.Комсомолец, ул. Школьная, 42: пп.2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 - в кабинете химии отсутствует горячее водоснабжение подаваемое через смесители; п.2.5.2 – полы в коридоре на 2-ом этаже старшей школы, имеют повреждения (порван линолиум, имеются латки) невозможно провести должным образом влажную обработку и дезинфекцию. п.2.4.4 – над учебными досками в кабинетах (русского языка и истории) для которых используется мел, отсутствует дополнительные источники искусственного освещения направленного непосредственного на рабочее поле.</p> <p>Начальная школа, Ейский район, пос.Комсомолец, ул. Школьная, 27: пп.2.6.1, 2.6.3, 2.6.5 - в умывальных перед обеденным залом отсутствует горячее водоснабжение подаваемое через смесители;</p> | <p>До <u>12.08.2021</u></p> |

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до «12» августа 2021 г. по адресу: г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285

3. Ответственным за выполнение предписания является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 имени М. В. Александра поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена ч.1.ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


Специалист - эксперт

(должность лица, выдавшего предписание, ФИО)



Д.А.Каламбет

(подпись)

Предписание получил директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 27 имени М. В. Александра пос.Комсомолец муниципального образования Ейский район Зацева Анастасия Михайловна
 дата 24.02.2021г.
