

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельский дом культуры "Новопашковский"

Тип объекта: Дома культуры

Место нахождения (адрес): Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Новопашковская, ул. Первомайская, 45

Форма собственности объекта: Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельский дом культуры "Новопашковский"

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом: Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2338010524

Телефон: 8(86161) 37-2-03

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий: Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. Необходимо обеспечить доступность объекта в соответствии с действующими требованиями свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

Плановая дата обследования: 02.2020

Фактическая дата обследования: 10.03.2020

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельский дом культуры "Новопашковский"

Должность лица: Директор

ФИО: Белоусова Т.С.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Не требуется	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	

1

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Не требуется
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует

Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
коридор № 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не требуется
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует

Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					дверь из коридора № 1 в коридор № 2
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не требуется	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и	С	не более	п. 5.2.7	Не требуется	

устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)			30 см.						
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)									дверь в зрительный зал
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует				
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется				полотно двери не прозрачное
Зона оказания услуги									
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.									
Количество мест для инвалидов-колясочников	К		не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует				
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К		0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует				
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К		1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует				
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется				
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется				
Санитарно-гигиеническое помещение									
Доля доступных кабин	К		7% (но не	п. 5.3.2	Отсутствие				санитарно-гигиеническое помещение, доступное для МПН, отсутствует
			требуется						требуется

уборных от общего количества			менее 1)				
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие	п. 5.3.6	Отсутствие		требуется
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие		требуется
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие		требуется
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие		требуется
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие		требуется
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие		требуется
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	п. 5.3.6	Отсутствие		требуется
Средства информации							
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.1	Наличие		
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.8	Наличие		
Знаки и указатели в зонах	К, С, Г,		от 1,5 до	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует		

движения в зальных помещениях на высоте	У	4,5 м.		
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+*	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+*	+*	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X	X
Объект недоступен					

*Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	

Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	обустроить дверь в зрительный зал с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	оборудовать санитарно-гигиеническое помещение, доступное для МПН
Средства информации	

«10» февраля 2020 г.

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения
УСЗН в Крыловском районе



Л.И. Рунец