



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 44/33-56**

« 27 » марта 2017 г.

г. Анапа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Звончок» муниципального образования город-курорт Анапа (МБДОУ д/с № 27)  
353426, Краснодарский край, Анапский р-он, пос. Суворово-Черкесский, ул. Выгонная, 8/40  
(наименование предприятия, организации, учреждения, адрес, телефон, факс)

Нами, главным государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Соболевым Борисом Валентиновичем и государственным инспектором Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Горшениным Виталием Викторовичем в присутствии заведующий МБДОУ д/с № 27 Богдановой Надежды Витальевны (приказ от 26.12.2012 г. № 488-к), на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) от 20.02.2017г.№ 1105-Р в период с "06" марта по "27 " марта 2017 г. проведена \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (плановая/внеплановая, выездная/документарная)

проверка состояния энергетического надзора, энергосбережения и энергоэффективности при эксплуатации тепловых энергоустановок организации, по адресам: 353426, Краснодарский край, Анапский р-он, пос. Суворово-Черкесский, ул. Выгонная, 8/40  
(наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.)

При проведении проверки выявлены нарушения, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Руководителю предприятия (организации, учреждения) заведующему МБДОУ д/с № 27 Богдановой Надежде Витальевне для обеспечения безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок, зданий и сооружений, эффективного использования энергетических ресурсов предписывается устранить выявленные нарушения, в указанные сроки:

| № | Выявленные нарушения   | Ссылка на параграф (пункт) НТД | Сроки устранения |
|---|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | Не проводится наладка и регулировка систем отопления   | п.п.9.3.24., 9.3.25. ПТЭТЭУ    | 27.06.2017 г.    |
| 2 | Паспорта тепловых энергоустановок не ведутся, не заносятся результаты освидетельствования  | п.2.6.3. ПТЭТЭУ                | 27.06.2017 г.    |
| 3 | Не осуществляется контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик, не проводится анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий, | п.2.5.1. ПТЭТЭУ                | 27.06.2017 г.    |
| 4 | Не проводятся режимно-наладочные испытания и работы на тепловых энергоустановках.  | п.п.2.5.4., 5.3.7., ПТЭТЭУ     | 27.06.2017 г.    |