

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

ПРЕДПИСАНИЕ №15

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

15 февраля 2016 г.

г-к Анапа

главный специалист эксперт ТО Управления Федеральной службы
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г-к Анапа, Темрюкско районе
Сивакова Елена Владимировна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении выездной плановой проверки на основании распоряжения № 10р-14-2016г. от 14.01.2016г. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 27 «Звоночек» муниципального образования город-курорт Анапа расположенном по адресу: Краснодарский край, Анапский район, поселок Суворово- Черкесский, улица Выгонная, 8/40

выявлены нарушения санитарного законодательства, которые могут явиться причиной возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий обучения и воспитания детей в МБДОУ ДС №27 «Звоночек», а также руководствуясь ст. 51 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

Предписываю:

Устранить нарушения санитарного законодательства:

Ст. 11, 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» – твердое покрытие дорожек к зданию пищеблока частично разрушено, с дефектами, требует ремонта либо замены.

Срок 10.05.2016

Ст. 11, 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Таблица2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" -в образовательном учреждении фактические результаты измерения искусственной освещенности в старшей и средней группе не соответствуют гигиеническим требованиям, а именно: при допустимой норме 200-400 лк фактически освещенность составила в старшей группе: Т1-165лк, Т2-163 лк, Т3-160 Лк, Т4- 170 Лк, в средней группе: Т6-167 Лк, Т7-159 Лк, Т8-162 Лк, Т9-156 Лк, что подтверждается протоколом лабораторных исследований АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №А.50.2.16 от 22.01.2016г.

Срок 10.05.2016

Ст. 11, 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13- в групповых ячейках отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами.

Срок 10.05.2016

Ст. 11, 28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г.п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13- в буфетных групповых ячеек моечные ванны для мытья столовой посуды не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой.

Срок 10.05.2016