



МЧС РОССИИ

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
тел. (863) 240-63-08, факс (863) 244-27-85, e-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 310-24/2018/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

17 мая 2018 года

г. Новочеркасск

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении № 310-24/2018 предусмотренной частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях было установлено, что в 09 часов 30 минут 17 мая 2018 года в зданиях и помещениях, по адресу: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 89, нарушены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ); Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – ППР в РФ); Сводом правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009); Сводом правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.» (далее – СП 3.13130.2009); Сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» (далее – СП 5.13130.2009); СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНИП 21-01-97*); Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (далее НПБ 104-03); Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее - НПБ 88-2001), а именно:

- Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (п. 61 ППР в РФ);
- Отсутствует подтверждение соответствия кабельных линий системы обнаружения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных ею функций в учебном корпусе. (ст. 4, ст. 6, ст. 82, ч. 2 №123-ФЗ);
- На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п. 61 ППР в РФ);
- Перед эвакуационным выходом ведущем из учебного корпуса наружу, устроена металлическая труба, препятствующая свободной эвакуации людей. (пп. а) п. 36 ППР в РФ);
- На путях эвакуации в учебном корпусе, аварийное освещение находится в неработоспособном состоянии. (п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 6.22 СНИП 21-01-97*)
- Перед центральным выходом из учебного корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР в РФ);
- Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания учебного корпуса не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 35 ППР в РФ);

- Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания столовой не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 35 ППР в РФ);
- Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания спального корпуса не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п. 35 ППР в РФ);
- Ширина лестничных маршей в здании спального корпуса составляет менее 1,2 м, а именно: 0,98 м. (п. 5.3.5. СП 1.13130.2009);
- В помещении учебного корпуса допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора (ст. 4 № 123-ФЗ, п 13.3.6, СП 5.13130.2009);
- Двери, отделяющие лестничную клетку на от поэтажных коридоров, холлов, фойе, в учебном корпусе, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (п. 6.18* СНиП 21-01-97*);
- На эвакуационном пути ведущем из 3-го этажа в лестничную клетку учебного корпуса, устроена металлическая лестница, препятствующие свободной эвакуации людей. (пп. а) п. 36 ППР РФ);
- На лестничной клетке, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР РФ);
- На эвакуационном пути ведущем из 3-го этажа в лестничную клетку (центральную) учебного корпуса, устроена металлическая дверь, препятствующие свободной эвакуации людей. (пп. а) п. 36 ППР РФ);
- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. (п. 3.3 СП 3.13130.2009, п. 3.4, НПБ 104-03);
- Шлейфы системы пожарной сигнализации и линии напряжения 220 В проложены совместно в одном кабель канале, не имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч. (п. 13.15.14 СП 5.13130.2009, п. 12.66 НПБ 88-2001);
- Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, а именно: 70,3 дБА. (п. 4.1 СП 3.13130.2009);
- Не обеспечена подача звуковых и речевых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей (учебные классы). (п. 4.8 СП 3.13130.2009, п. 1, 4 ст. 84 № 123-ФЗ);
- В помещении поста охраны отсутствуют пожарные извещатели. (п. 13.3.2 СП 5.13130.2009);
- В учебном классе №103 допускается размещение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 м от осветительного прибора. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);
- На 1-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР РФ);
- На 2-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР РФ);
- На 3-м этаже спального корпуса, не соблюдаются сроки перезарядки огнетушителя, расположенного в пожарном щите. (п. 70 ППР РФ);
- В подвальных помещениях спального корпуса допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией светильников. (п. 42 ППР РФ);
- На 1-м этаже учебного корпуса дверь перед южным выходом, открывается не по направлению выхода из здания. (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009);
- Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала примененного для отделки пола на путях эвакуации в спальном корпусе. (ч. 4 статьи 145 № 123-ФЗ);
- Огнетушители расположены в столовой на высоте более 1,5 метра. (п. 480 ППР РФ).

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с постановлением № 310-24/2018/3 от 17.05.2018, должностное лицо, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус», Рембайло Андрей Александрович привлечен к административной ответственности.

Невыполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности, не обеспечивает безопасность работников организации и иных лиц, пребывающих на объекте, создает угрозу причинения вреда их здоровью, а также создает условия для развития пожара в случае его возникновения.

Таким образом, причинами и условиями, способствовавшими совершению административных правонарушений, является недостаточный контроль со стороны руководства организации за выполнением требований пожарной безопасности на эксплуатируемых объектах.

В соответствии со статьёй 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркаску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отдела НД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы



М.С. Сретенский

Копию определения получил: 17.05.2018
(дата, подпись должностного лица)

Рембайло Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

Копия определения направлена: _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением)