

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, телефон 791-75-11, факс 791-29-64

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) №83 г. Челябинска» (далее по тексту – МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области подполковника внутренней службы (Главного государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору) Окорочкова А.В. № 122 от 20.01.2021, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «20» февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин, «24» февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по «26» февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин проведена плановая выездная проверка государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Максимовой В.И. здания, помещений и территории МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Столбовая, 30, совместно с директором МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска» Мамлеевой Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения (фактически указатель не содержит светоотражающую поверхность и не подключен к сети электроснабжения).	Основание: п. 48 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	03.11.2021 г.	
2	Отсутствует регламент технического обслуживания систем	Основание: п. 54 Постановления Правительства	03.11.2021 г.	

	противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), утверждаемый руководителем организации.	РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
3	На объекте отсутствует документация, подтверждающая предел огнестойкости люка выхода на кровлю крыши.	Основание: п. 25 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	03.11.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному
надзору
(должность государственного инспектора)

Максимова В.И.
(фамилия, инициалы)

“ 26 ”

февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор МБОУ «С(К)ОШ №83 г.
Челябинска»
(должность)

Мамлеева Е.А.
(фамилия, инициалы)

“ 26 ”

февраля 2021 г.