



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

возможности устройства пандуса для маломобильных групп населения к зданию МБОУ ООШ № 29, расположенного в поселке Мирный Красноармейского района по ул. Светлой, 12.

Муниципальным предприятием Красноармейского района «Архитектурно-градостроительный центр» произведено обследование земельного участка и 2-х этажного здания МБОУ ООШ № 29 на предмет возможности строительства пандуса для маломобильных групп населения.

В результате обследования установлено:

- высота цоколя здания – 0,85 м;
- размер крыльца 2,70x17,40 м;
- ширина дверного проема – 0,9 м;
- высота дверного порога – 3 см;
- размеры входного тамбура – 2,40x3,00 м;
- в здании отсутствует подъемное устройство на второй этаж;
- на втором этаже (где находятся классы для старшеклассников) отсутствуют санитарные узлы; туалет для старшеклассников расположен во дворе школы;
- столовая находится вне здания школы в отдельно стоящем здании на территории школы.

Устройство пандуса согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» возможно, но без реконструкции санузлов, путей передвижения по зданию школы с 1-го этажа на 2-ой, а также путей передвижения из здания школы в столовую и туалет – нецелесообразно.

На ограждении крыльца следует установить на высоте 0,8 м кнопку для вызова сотрудника школы и табличку с контактным номером телефона.

Директор МП КР «Архитектурно-градостроительный центр»

Инженер



Н.Д.Остахова

В. И. Кононова