

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование : Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7

Место нахождения (адрес) : г. Крымск, ул. К. Либкнехта, 28

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте : заведующий МБ ДОУ детский сад №7 Долганова Анна Михайловна ,  
ИНН 2337018270 , Тел. раб. 8-861-31-2-11-09, сот. 8-918-4822875.

Количество этажей здания 2 , этаж расположения объекта 1, 2 .

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4 ____
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	Не соответству- ет	п. 4.1.8; 5.1.4 более 1,5 см
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14 ____
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 4.1.14 более 5%
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15 ____
<b>Поручни пандуса:</b>			отсутствуют	Не требуется
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>			отсутствует	
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
<b>Съезд/заезд с тротуара на парковку:</b>				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	Не соответствует	п. 4.1.3 нет в наличии
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7 ___
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7 ___
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8 ___
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие		п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) нет в наличии
- поручни на высоте	О, С	90 см. 50 см	Не соответствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) нет в наличии
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствуют	п. 4.1.12 ___
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствуют	п. 4.1.12 ___
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствуют	п. 4.1.12 ___
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	К	наличие	имеется	п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствуют	п. 4.1.14 ___
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствуют	п. 4.1.14 более 5%
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15 ___
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	соответствуют	п. 4.1.15 ___
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	Не соответствуют	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) короче 30 см наклонной части пандуса
- на высоте	К	0,7 м.	соответствуют	п. 4.1.15 ___
- на высоте	О	0,9 м.	соответствуют	п. 4.1.15 ___
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствуют	п. 4.1.15 ___
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Нет в наличии	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется, высота менее 3 м
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3 ___
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3 менее 2,2x2,2 м
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.1.3 нет в наличии
Навес	К,О	наличие	имеется	П.5.1.13 необходимо достроить навес над входной лестницей и пандусом.
<b>Дверь входная наружная:</b>				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 менее 0,9 м
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 ____
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Нет в наличии	п. 5.1.5 не требуется, дверь не прозрачная.
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Не соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10 менее 1,5x1,5 м
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 менее 0,9 м
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 ____
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Нет в наличии	п. 5.1.5 не требуется, дверь не прозрачная
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж ____</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1 ____
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1 ____
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4 ____
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4 ____
<b>Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:</b>				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7 ____
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7 ____
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)			На второй этаж	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	соответствует	п. 5.2.9 ___
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.15 поручни с одной стороны
Поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	п. 5.2.15 ___
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 5.2.10 нет в наличии
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.16 нет в наличии
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.10 нет в наличии
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	Не соответствует	п. 5.2.12 нет в наличии
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):</b>			Нет в наличии	Не предусмотрен
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.1.4 менее 0,9 м
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 ____
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Нет в наличии	п. 5.1.5 не требуется, дверь не прозрачная
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			отсутствует	Не предусмотрен
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – этаж ____</b>				

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>			отсутствует	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>			нет	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>			пищеблок	Питание по группам
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и</b>			нет	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В х III)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответству- ет	п. 6.3.2; 6.1.8 менее 0,9 м
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4 ___
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2 ___
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9 ___

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.		п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2 ____
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж ____ туалетные комнаты расположены в каждой группе. Ширина дверей 80 см</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	Не соответствует	Не выделены
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	Нет в наличии	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 ____
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11 менее 0,9 м
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Нет в наличии	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Нет в наличии	п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж ____</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 5.5.1 нет в наличии
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 5.5.8 нет в наличии
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.		п. 5.5.4; 5.5.6

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Речевые информаторы	С	наличие	Нет в наличии	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	Нет в наличии	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	+
Вход	-	-	-	+
Пути движения	+	-	-	+
Зона оказания услуги	-	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации	-	+	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить указатели направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
	Убрать порог при входе на территорию учреждения.
	При входе на территорию уклон пандуса снизить до соотношения перепада высот не более 1/20 (5%).
Вход	Входную лестницу необходимо обустроить поручнями с двух сторон на высоте 90 см и для детей на высоте 50 см. по краям марша лестницы.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	Уклон пандуса при входе в здание должен быть не более 5% . Завершающие части поручня должны быть длиннее наклонной части пандуса или лестницы на 30 см и иметь не травмирующее завершение. На пандусе предусмотреть колесоотбойники.
	Одна из полотен входных дверей в здание должна быть по ширине не менее 90 см.
	На входной площадке и лестнице установить антискользящее покрытие.
	Нормативные размеры тамбура должны быть не менее 1,5x1,5 м.
	Продлить навес над входной лестницей и пандусом.
Пути движения	Установить поручни при движении на второй этаж с двух сторон лестничного марша.
	Выделить цветом или фактурой ступени лестничного марша и площадок перед ними.
Зона оказания услуги	Расширить дверной проем до нормативных размеров ( не менее 0.9 м)
Санитарно-гигиеническое помещение	В учреждении в каждой группе имеются санитарно-гигиенические комнаты.
Средства информации	Обозначить специальными символами доступные элементы здания, установить указатели направления движения
	Установить таблички с информацией о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками.

« 27 » октября 2015 г.

Ведущий специалист-эксперт УСЗН



подпись

И.П.Гогин