

Информация
о нарушениях требований пожарной безопасности, выявленных надзорными
органами в 2017-2018 годах

**Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Владивостокская (коррекционная) начальная школа-детский сад VII
вида»**

1. В 2017 году в процессе плановой и внеплановой (новогодние утренники) ГУ МЧС России по Приморскому краю Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Владивостока проверки замечаний не было.

2. 23.04.2018 г. в процессе плановой проверки ГУ МЧС России по Приморскому краю Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Владивостока выявлены следующие нарушения, из которых:

5 - устранены;

6 – устранены будут до 01.09.2018 года;

1 – на 11.05.18. частично устранено;

1 – до 01.09.2019 года (ширина дверей выхода на наружные лестницы).

№ п/п	Наименование выявленного нарушения	Дата, номер предписания	Результата устранения выявленного нарушения (устранено/ не устранено)
1	Не предложена уточнённая либо вновь разработанная декларация пожарной безопасности, в связи с изменением требований пожарной безопасности (ПБ)	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	до 01.09.2018 г.
2	Не во всех помещений административного и складского назначения обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (кабинет директора, пожарный пост, кастелянная)	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	устранено 30.04.2018
3	Инструкции о мерах ПБ разработаны на основе не действующего документа (ППБ 01-03)	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	устранено частично (Программа № 1 выполнена не до конца)
4	Не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала на случай возникновения пожара в ночное время)	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	устранено
5	Руководитель организации и лица, назначенные ответственными за ПБ не прошли обучение мерам ПБ в объёме пожарно-технического минимума	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	до 01.09.2018 г.
6	В журнале регистрации инструктажей по ПБ не верно указывается вид проведённого инструктажа (очередной, внеочередной)	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	устранено

7	Не обеспечено содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии и не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний с составлением соответствующего протокола	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	Акт ОО от 21.07.2017 г. лабораторные исследования до 01.09.2018 г.
8	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водоснабжения и не организована проверка его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью)	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	Акт ОО от 07.08.2017 г., (согласно графика очередной проверки в ОО) лабораторные исследования до 01.09.2018 г.
9	Не обеспечено наличие на дверях складского помещения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	Устранено
10	На дверях, ведущих их коридоров на лестничную клетку, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	до 01.09.2018
11	Не организована перекачка пожарных рукавов на новую скатку (не реже 1 раза в год) с составлением акта	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	Акт ОО от 12.02.2018 г., с перекачкой рукавов (согласно графика очередной проверки в ОО) лабораторные исследования до 01.09.2018 г.
12	Ширина эвакуационных выходов на наружные открытые лестницы составляет менее 1,2 метра. Фактически ширина составляет 0,67 метра	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	на этапе выполнения проекта реконструкции кровли для ремонтных работ в 2018 году по реконструкции кровли
13	Допущено устройство вешалки для верхней одежды в тамбуре эвакуационного выхода из 4 класса	№ 30/1/1 от 27.04.2018 г.	Устранено

11.05.2018 г.

Директор:  Кормишкина И.В.

