



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Липецкой области
398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 16, 8(4742)22-89-01, ugpn@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Липецку и Липецкому району
398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 16, 8(4742)22-89-26, ondiplripetsk@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 167/1**

вручается:

МБОУ СШ № 31 ИМ. В.Я. КЛИМЕНКОВА Г. ЛИПЕЦКА

(контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки от 01 июля 2022 года № 167 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области В.Е. Сопина в период с 04 июля 2022 года по 14 июля 2022 года проведена плановая выездная инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области лейтенантом внутренней службы Кузнецовым Максимом Николаевичем в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: И. о. директора Кириков Д.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Согласно протоколам № 54, № 55, № 56, № 57 (приложение к вышеуказанному предписанию) ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «ИПЛ» по Липецкой области, по адресу: г. Липецк, ул. Волгоградская, 4 (здание № 1) выявлены следующие нарушения: - приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на горючем основании (стене с обоями)	ст. 54 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	01.12.2022	

<p>- допущена совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с другими линиями с напряжением 110 В и более в одном коробе;</p> <p>- звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают общий требуемый уровень звука 75 дБА и более;</p> <p>- световые оповещатели «Выход» на 2, 3, 4 этажах находились в неработоспособном состоянии.</p> <p>По адресу: г. Липецк, ул. Волгоградская, 3 (здание № 2) выявлены следующие нарушения:</p> <p>- приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены на горючем основании (стене с обоями);</p> <p>- звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают общий требуемый уровень звука 75 дБА и более;</p> <p>- система пожарной сигнализации не обеспечивала дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны.</p>	<p>п. 13.15.14 СП 5.13130.2009;</p> <p>п. 5.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;</p> <p>п. 7 ст. 83 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ;</p>		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора Куриков ДА
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

(подпись)

"14" с.ж. 2022г.

Инспектор отдела надзорной деятельности
по г. Липецку и Липецкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области
Кузнецов М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"14" июля 2022 года

