

Информация
о проведенных контрольных мероприятий за 2018 год
по **МБОУ СОШ с. Кремово**

№	Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольных мероприятий
1	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Михайловского р-на	Контроль за исполнением предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.02.17 г. №1\1\2	05.02. - 05.03. 2018 г.	1. На путях эвакуации отсутствуют знаки фотолюминисцентная эвакуационная система согласно правил противопожарного режима в РФ от 22.07.2008 г. №123, техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ст.6 ст. 4,ст.53, ст 84 Гост Р 12.2.143-2009 ГОСТ 12.4.026-2001.	Поданы заявки
2		Плановая Акт готовности образовательного учреждения к образовательной деятельности в новом 2018-2019 учебном году	06.08. 2018 г.	На путях эвакуации отсутствуют знаки фотолюминисцентная эвакуационная система	Поданы заявки
3		Плановая Акт готовности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей организованных на базе МБОУ СОШ с.Кремово в каникулярное время	14.05. 2018 г.	На путях эвакуации отсутствуют знаки фотолюминисцентная эвакуационная система	Поданы заявки
4	ТО управления Роспотребнадзора по приморскому краю в г.	Плановая проверка деятельности юридического лица	12.09. 18г - 09.10. 18 г.	В туалете для мальчиков установлены 2 унитаза, поверхности которых имеют сколы; - в раздевалке для девочек при спортивном зале	Срок до 26.07.2019 г. Выполнено

	Уссурийск			потолок имеет повреждение; - уровни искусственной освещенности при общей освещенности при люминесцентных лампах составляет от 210 до 260 лк при допустимом уровне 300-500 лк. Нормируемым показателям.	Срок до 26.07.2019 г.
5		Внеплановая документарная проверка с целью контроля выполнения предписаний	21-25.05.2018 г.	Моечные ванны оборудовать воздушными разрывами . Оборудовать помещение с подводкой горячей и холодной воды со смесителем для хранения уборочного инвентаря	Выполнено Выполнено
6	Департамент образования и науки Приморского края	Плановая документарная проверка	17-20.09.2018 г.	1. На главной странице подраздела «Основные сведения» сайта школы не содержит информацию об учредителе, о режиме, графике работы ОУ, о наличии (отсутствии) филиалов . 2. в под разделе «Документы» не размещены копии плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, правил внутреннего распорядка, лицензия на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о гос. аккредитации. 3. подраздел «Образование» не содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, о языках, копии образовательных программ. 4. в подразделе «Руководство» не содержит информацию о руководителе, его заместителях. 5. Пождраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащённость ОП» не содержит информацию об	Все нарушения устранены

			<p>условиях питания и охраны здоровья обучающихся, об электр. Образовательных ресурсах к которым обеспечен доступ обучающихся.</p> <p>6. В подразделах «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация.</p> <p>7. Установлен факт наличия на главной странице рекламы различного содержания.</p>	
--	--	--	---	--



ШКОЛЫ

T. A. Dyuzhikova

Дюзикова Т.А.

