



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22 «Б», т. 57-44-52

Предписание № 572/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 5» города Иркутска

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 572 от «25» ноября 2019 года, которое вынес заместитель главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Калинин И.С. была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города Иркутска (далее МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска) по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 271, корпус «Б»

Проверку проводил: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору капитан внутренней службы Орлова Юлия Сергеевна.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска Павлова Людмила Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
ул. Лермонтова, д. 271, корпус «Б»				
1.	Существующие на объекте поэтажные планы эвакуации, расположенные на втором и третьем этажах, не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Пути	п. 7 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6.2.5,	01.09.2020	

	эвакуации, ведущие к эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения. Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.	6.2.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009		
2.	Дверь эвакуационного выхода, расположенная рядом с кабинетом № 101, открывается не по направлению выхода из здания.	ч. 1 ст. 6, ч. 4, ст. 4, ст. 53 ст. 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.2 СП 1.13330.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
3.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены перила (художественное отделение).	ч. 1 ст. 6, ч. 4, ст. 4, ст. 53 ст. 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13330.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	
4.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены перила (холл первого этажа).	ч. 1 ст. 6, ч. 4, ст. 4, ст. 53 ст. 89 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13330.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2020	

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору Орлова Ю.С.

«13» декабря 2019 г.



Предписание для исполнения получил (а):

директор МБУ ДО ДШИ № 5 города Иркутска

Павлова Людмила Ивановна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» декабря 2019 г.

Павлова
(подпись)