

А К Т
практической отработки эвакуации
на случай пожара

« 26 » 10 2016 г.

г. Иркутск,

Я, государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Минионов
Михаил Викторович

в присутствии директора ДШИ № 5 Гавриловой Александры
Ивановны

произвел практическую отработку плана эвакуации на случай возникновения пожара в
здании (помещении) ДШИ № 5 г. Иркутска по адресу:
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 271, Б

(наименование объекта, адрес)

Краткая характеристика объекта:

- этажность здания 3
- степень огнестойкости здания II
- количество эвакуационных выходов 2
- количество человек находящихся в здании (помещении) 56
в т.ч. обслуживающий персонал 15
- численность ДПД 23 чел.
- Наличие и исправность систем противопожарной защиты:
- средства связи имеются, исправны
- установки пожаротушения -
- установки ППС, ОПС имеются, исправны
- внутренний противопожарный водопровод имеется, исправен
- система оповещения о пожаре имеется, исправна
- эвакуационное освещение имеется, исправно
- противодымная вентиляция -
- первичные средства пожаротушения имеются, исправны

В 14 час 30 мин. « 26 » 10 2016 г.

дана вводная задача: возгорание на втором этаже в кабинете
(указать место расположения условного очага пожара,

№ 227, загорание в коридоре и смежной комнате
пути распространения пожара)

в течении 07 мин. 55 сек. эвакуировано 56 чел.

В ходе практической отработки установлено: действия персонала и
действий пожарной дружины оцениваются удовлетворительно
(оценка действий персонала, ДПД по организации эвакуации и тушении условного

очага пожара, выявленные замечания)

Предлагаемые мероприятия: проводить практические отработки
плана эвакуации не реже 2-х раз в год.

Акт составил:

Государственный инспектор г. Иркутска по
пожарному надзору

Минионов М. В.
(Ф.И.О.)

Копию акта получили:

Директор ДШИ № 5 Гаврилова
(должность, наименование организации (учреждения))



Гаврилова М
(Ф.И.О.)

« 26 » 10 2016 г.