



Утверждаю  
Директор МБОУ СОШ с.Гаровка-2  
И.В.Белашова  
«30» августа 2020г.

### График проветривания кабинета

СанПин 2.4.2.2821-10  
VI.Требования к воздушно-тепловому режиму

#### Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин	
	в малые перемены	в большие перемены и между сменами
От +10 до +6	4—10	25—35
От +5 до 0	3—7	20—30
От 0 до -5	2—5	15—25
От -5 до -10	1—3	10—15
Ниже -10	1—1,5	5—10

График проветривания:

1 смена	2 смена
8.10-8.15-сквозное проветривание	12.40-12.45-сквозное проветривание
9.10-9.15-проветривание	13.40-13.45-проветривание
10.00-10.05-проветривание	14.30-14.35-проветривание
11.00-11.05-проветривание	15.30-15.35-проветривание
12.00-12.05-проветривание	16.30-16.35-проветривание
12.50-12.55-проветривание	17.20-17.25-проветривание
13.40-13.45-сквозное проветривание	18.10-18.25-сквозное проветривание

**Важно! Нельзя допускать, чтобы температура воздуха внутри помещения при проветривании опустилась ниже + 14 С.**