



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

адрес: 623418, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, проспект Победы,
дом 97

тел. (3439)37-09-90, E-

mail:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 7"
7"624800, Свердловская обл., Сухоложский
район, г. Сухой Лог, Кирова ул., 1

Директор
Свалова Ирина Валентиновна

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 26.02.2021

№ 11/2021-222

При проведении плановой выездной проверки с 01.02.2021 по 26.02.2021
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7"

юридический адрес 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Кирова ул., 1
дата регистрации 10.11.2002
ИНН/ОГРН 6633006804 / 1026601871075

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, Кирова ул., 1)
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" (624800, Свердловская обл. г. Сухой Лог, Фучика ул., 11а начальная школа)

рассмотрении представленных документов: Акт плановой выездной проверки Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах № 11/2021-222 от 26.02.2021

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" (624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, Кирова ул., 1).				
1.	В кабинете № 36 (компьютерный класс) коэффициент пульсации привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства <i>Представить протоколы лабораторных испытаний измерений световой среды (по коэффициенту пульсации).</i>	СанПиН 2.2.4.3359-16 СП 2.4.3648-20	10.2. 2.8.1.	28.02.2022

2.	Содержать стены помещений на пищеблоке в холодном цехе без повреждений, выполненными из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	28.02.2022
3.	Обеспечить соблюдение работниками требований, касающихся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки, аттестации и вакцинации.	СП 2.4.3648-20 СП 3.1.2.3109-13	1.5. 8.2.	28.02.2022
4.	Обеспечить использование мебели в кабинетах №№ 11, 24, 33, 31, 36 с отделкой без дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	28.02.2022
5.	Содержать полы в организации (малый спортивный зал, классы №№ 22, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 38) без дефектов и повреждений, выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	28.02.2022
6.	Содержать стены помещений (холодный цех на пищеблоке, перед входом в обеденный зал над туалетом «м», медицинский кабинет, раздевалки девочек и мальчиков в большом спортивном зале, малом спортивном зале, классы №№ 23, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, рекреация 3-го этажа) без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20 СП 3.1.2.3109-13	2.5.3.	28.02.2022
7.	В большом спортивном зале обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.	СП 2.4.3648-20	2.7.5.	28.02.2022
8.	Содержать все источники искусственного освещения должны в исправном состоянии, без следов загрязнений.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	28.02.2022
9.	Оборудовать оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО светорегулируемыми устройствами.	СП 2.4.3648-20	2.10.2. 3.5.5.	28.02.2022
10.	Содержать вытяжные вентиляционные решетки чистыми, очистку проводить по мере загрязнения	СП 2.4.3648-20	2.11.8.	28.02.2022
11.	Обеспечить проведение профилактической дезинфекции в соответствии с нормативными документами, моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные для использования в учреждениях использовать в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями. <i>Представить протоколы лабораторных испытаний дезинфицирующих средств.</i>	СП 3.5.1378-03	4.2.1.	28.02.2022
начальная школа				
1.	Обеспечить использование мебели в кабинетах №№ 2, 3, 6, 9 с отделкой без дефектов и повреждений, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	28.02.2022

2.	Содержать стены помещений (кабинеты №№ 1,3,6, лестничный пролёт между 1-ым и 2-ым этажами) без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-2.5.3.	28.02.2022
----	---	--------------------	------------

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в указанный срок.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

- Информацию (письмо) по выполнению предписания

- Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Кирова ул., 1

- Директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7" 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Кирова ул., 1 - Свалову Ирину Валентиновну

Специалист-эксперт

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Лунтакова Елена Николаевна

Предписание получил:

Место выдачи предписания:

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта, либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Кирова ул., 1

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7" 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Кирова ул., 1 - Свалову Ирину Валентиновну

УИП № 2 от 28.02.2022 г. Лунтакова Елена Николаевна